


Husets energianvändning



Energideklaration för Göteborgsvägen 16, Lerum.

- 🏠 Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 32 kWh/m².
Liknande hus 114–171 kWh/m² och år, nya hus 100 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-10 av:

Lars-Erik Johansson, Borås Elektrokyl-Energiteknik AB