


Husets energianvändning



Energideklaration för Anders Zornsgatan 25a, Göteborg.

- Detta hus använder 171 kWh/m² och år, varav el 16 kWh/m².
Liknande hus 126–153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-12-21 av:
Christer Hjalmarsson, Canmera Comfort AB