


Husets energianvändning



Energideklaration för Danska Vägen 77, Göteborg.

- Detta hus använder 126 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².
Liknande hus 112–137 kWh/m² och år, nya hus 108 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-12-17 av:
Christer Hjalmarsson, Canmera Comfort AB