


Husets energianvändning



Energideklaration för Danska Vägen 79, Göteborg.

- Detta hus använder 192 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².
Liknande hus 103–125 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-12-17 av:

Christer Hjalmarsson, Canmera Comfort AB