


Husets energianvändning



Energideklaration för Danska Vägen 84, Göteborg.

- Detta hus använder 133 kWh/m² och år, varav el 15 kWh/m².
Liknande hus 116–142 kWh/m² och år, nya hus 108 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-12-21 av:

Christer Hjalmarsson, Canmera Comfort AB