


Husets energianvändning



Energideklaration för Färgaregatan 18, Alingsås.

- Detta hus använder 136 kWh/m² och år, varav el 13 kWh/m².
Liknande hus 148–182 kWh/m² och år, nya hus 107 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-03-05 av:

Henrik Stenberg, Mätforum AB

Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens
energiprestanda har lämnats.