


# Husets energianvändning



Energideklaration för Kungsgatan 24, Alingsås.

- 🏠 Detta hus använder 106 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 8 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 136–180 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 102 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.  
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-03-10 av:  
Lars-Erik Johansson, Borås Elektrokyl-Energiteknik AB