


Husets energianvändning



Energideklaration för Nedre Fogelbergsgatan 6a, Göteborg.

- Detta hus använder 132 kWh/m² och år, varav el 12 kWh/m².
Liknande hus 109–134 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-12-21 av:

Christer Hjalmarsson, Canmera Comfort AB