


Husets energianvändning



Energideklaration för Platågatan 4a, Göteborg.

- Detta hus använder 152 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m².
Liknande hus 125–154 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-12-17 av:

Christer Hjalmarsson, Canmera Comfort AB